

EINGEGANGEN

18. JULI 2018

LANDKREIS
FULDA 

Landkreis Fulda • Postfach 16 54 • 36006 Fulda

Firma
GEOS
Ortsplanung, Stadtplanung
Erdmannroder Straße 19
36277 Schenkklengsfeld

DER KREISAUSSCHUSS

Fachdienst: Bauen und Wohnen

Auskunft erteilt: **Herr Diederich**
Zimmer-Nr.: 242
Telefon: (06 61) 60 06-4 42
Telefax: (06 61) 60 06-3 66
E-Mail: Rainer.Diederich@landkreis-fulda.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 8.30 - 15.30 Uhr
Mi., Fr. 8.30 - 12.30 Uhr
nach Terminvereinbarung
Aktenzeichen: **7200-BLP-2018-0042**

Fulda, 16. Juli 2018

Bauleitplanung der Marktgemeinde Eiterfeld
Bebauungsplan Nr. 26 "Neuanlage Parkplatz Melm", OT. Eiterfeld
Gemeinde/Stadt: Eiterfeld
Gemarkung: Eiterfeld

Ihr Schreiben vom 21.06.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die o. g. Bauleitplanung nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen werden seitens des Landkreises Fulda keine grundsätzlichen Bedenken geltend gemacht.

Der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz weist jedoch darauf hin, dass der Gewässerrandstreifen im Außenbereich nach § 23 HWG 10 m beträgt und der Bebauungsplan dementsprechend angepasst werden muss.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Herrmann, Fachdienstleiter

☒ Gemeinde Eiterfeld zur Kenntnisnahme

Landkreis Fulda · Postfach 16 54 · 36006 Fulda

Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Eiterfeld
Fürstenecker Str. 2
36132 Eiterfeld

Marktgemeinde Eiterfeld					
Eing. 13. Juli 2018					
Abt.	I	II	III	IV	V
Bearb.					

DER KREISAUSSCHUSS

Fachdienst: Wasser und Bodenschutz

Auskunft erteilt: Frau Hartmann/Frau Meister

Zimmer-Nr.: 234

Telefon: (06 61) 60 06-431 / -202

Telefax: (06 61) 60 06-368

E-Mail: wasserbehoerde@landkreis-fulda.de

Öffnungszeiten: Mo., Di. u. Do. 8.30 - 15.30 Uhr
Mittw. u. Fr. 8.30 - 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Aktenzeichen: 7400 – 79 b 06/05

Fulda, 10.07.2018

**Einleitung von Regenwasser vom Parkplatz „Zum Meim“,
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 8 WHG**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 22.05.2018 beantragten Sie die Einleitung von nicht verschmutztem Niederschlagswasser von 20 Pkw-Stellplätzen, Gemarkung Eiterfeld, Flur 4, Flurstück 27, in die Eitra.

Da wir von keiner nachteiligen stofflichen sowie hydraulischen Veränderung für das Gewässer durch die Einleitung ausgehen und die befestigte Fläche unter unsere Bagatelgrenze für eine Erlaubnispflicht fällt, senden wir Ihnen die Antragsunterlagen zurück.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Hartmann

Anlagen: 2-fach

